

Bestückungsbeispiele		Hänge- und Wandverteiler					    			
Stück	Ausgänge	Steckdosen	Absicherung	bzw. Ausrüstung	Fehlerstrom Schutzschalter I_n	RCD Typ A $I_{\Delta n}$	Einführung	Verschraubung	Bestell Nr.	Vollgummigehäuse Baureihe ESSEN
4 Schutzkontakt			—		25A/30mA/2p.		M 20	2018001		
1 CEE 400V 16A 5p. und 4 Schutzkontakt			—				M 20	2008101		
1 CEE 400V 32A 5p. und 2 Schutzkontakt			2 B-Autom. 1p.				M 25	2048301		
4 Schutzkontakt und 1 Druckluftanschluss			— Schnellverschluss				M 20 ½ Zoll Gew.	2008001		
1 CEE 400V 16A 5p. und 3 Schutzkontakt und 1 Druckluftanschluss			— Schnellverschluss				M 20 ½ Zoll Gew.	2008102		
2 Schutzkontakt			—		25A/30mA/2p.		M 20	2018002		
1 CEE 400V 16A 5p. und 2 Schutzkontakt			—				M 20	2008103		
1 CEE 400V 32A 5p. und 2 Schutzkontakt			2 B-Autom. 1p.				M 25	2048302		
1 Verschraubung M 25			Hauptschalter 40A 400V 3 ~				M 25	2008801		
1 Verschraubung M 20			Wendeswitch 16A 400V 3 ~				M 20	2008802		
1 Verschraubung M 20			Not-Aus-Schlag taste				M 20	2008804		

– weitere Ausführungen auf Anfrage / Änderungen und Irrtum vorbehalten –