

Bestückungsbeispiel										mobile Sicherheitsverteiler		<div>CE</div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div>K2</div>	
Stück	Ausgänge	Steckdosen	Absicherung	Fehlerstrom	Schutzschalter	RCD Typ A	Zuleitung	mit	Stecker	Bestell Nr.	Vollgummigehäuse		
					I_n						Baureihe		
											ESSEN		

1 Schutzkontakt	—	25A/30mA/2p.	3 m	Schutzkontakt	1010007
-----------------	---	--------------	-----	---------------	---------



Eingang		PRCD-K	Ausgang		Bestell-Nr.
Stecker mit Leitung			Leitung mit Kupplung		
Vollgummi-Schutzkontakt	1,5 m	30mA	1,5 m	Vollgummi-Schutzkontakt	PR03K/S1,5K



ELSPRO PRODUKTE FÜR IHRE SICHERHEIT

Ausgewählte Produkte entsprechend der DGUV Information 203 - 032 für den sicheren Betrieb mobiler Stromerzeuger auf Bau- und Montagestellen

Für Sie auf www.elspro.de:

DGUV Information 203-032 „Auswahl und Betrieb von Stromerzeugern auf Bau- und Montagestellen“ - aktuelle Informationen zur Unterstützung Ihrer Produktauswahl. Denn elektrische Betriebsmittel auf Bau- und Montagestellen müssen von speziellen Anschlusspunkten aus versorgt werden, die die sicherheitstechnischen Anforderungen der genannten DGUV erfüllen.



– weitere Ausführungen auf Anfrage / Änderungen und Irrtum vorbehalten –

Vollgummigehäuse

Baureihen
HILDEN / FREIBURG
AACHEN

Bestückungsbeispiel

mobile Sicherheitsverteiler



Stück	Ausgänge	Steckdosen	Absicherung	Fehlerstrom I_n	Schutzschalter $I_{\Delta n}$	RCD Typ A	Zuleitung mit	Stecker	Bestell Nr.
3 Schutzkontakt	—	3x 25A/30mA/2p.	3 m	Schutzkontakt	1310052				
1 CEE 400V 16A 5p.	—	40A/30mA/4p.	3 m	CEE 400V 16A 5p.	1311102				
1 CEE 400V 32A 5p.	—	40A/30mA/4p.	3 m	CEE 400V 32A 5p.	1313320				
1 CEE 400V 16A 5p. 3 Schutzkontakt	— —	40A/30mA/4p. 3x 25A/30mA/2p.	3 m	CEE 400V 16A 5p.	1411154				
1 CEE 400V 32A 5p. 1 CEE 400V 16A 5p. 4 Schutzkontakt	— 1 C-Aut. 3p. 4 FI/LS	40A/30mA/4p. 40A/30mA/4p. 16A/30mA/1p.+N	3 m	CEE 400V 32A 5p.	19533108				

– weitere Ausführungen auf Anfrage / Änderungen und Irrtum vorbehalten –